



Dr.271.5.2016

Frysztak, 23.09.2016 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku ze złożonym zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia pn.: „**Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 112159 R w miejscowości Gogółów w km 7+320 – 8+280**”, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytanie, przesłane w dniu 23.09.2016 r. drogą e – mailową:

Pytanie:


Dotyczy przetargu pn. : „Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 112159 R w miejscowości Gogółów w km 7+320 – 8+280”.

Proszę o podanie średnicy rury z pozycji nr 1.2.1. przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie:

Na podstawie art. 38 ust. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.), odpowiadając na treść pytania Wykonawcy zamieszczoną powyżej Zamawiający wyjaśnia:

Do wykonania przepustu pod koroną drogi, wymienionego w pozycji nr 1.2.1. przedmiaru robót, należy zastosować rurę jednootworową z polietylenu, dwuścienną, karbowaną o sztywności obwodowej SN- 8 i średnicy 60 cm.


z up. Wójta
mgr inż. Tomasz Garncarski
Sekretarz Gminy