



GMINA FRYSZTAK

woj. podkarpackie

ul. ks. W. Blajera 20 , 38-130 Frysztak

tel. (017) 2777-110, fax. (017) 2777-920

e-mail: ug@fryszak.pl www.fryszak.pl

Frysztak, 20.09.2016 r

Nr. sprawy ZOEAS.261.1.2016

Uczestnicy postępowania

Działając zgodnie z treścią art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie „**Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół w Lubli**”.

Pytanie 1.

Oświetlenie terenu i boisk.

Czy dokumentacja projektowa przewiduje dokładny projekt oświetlenia terenu i boisk sportowych zawierający rozmieszczenie istniejącego oświetlenia terenu oraz projektowanego oświetlenia. Prosimy o doprecyzowanie na czym polegać będzie rozbudowa istniejącego oświetlenia terenu. Ponadto prosimy o podanie informacji o wymaganiach technicznych stawianym projektowanemu oświetleniu boisk oraz ilości i rozmieszczeniu masztów oświetleniowych.

Odpowiedź:

Rozmieszczenie lamp wg projektu zagospodarowania – w załączeniu

Maszt oświetleniowe stalowe 12 m szt. 6. Panele LED 160 W 2 szt. na każdym maszcie.

Pytanie 2.

Ogrodzenie boisk sportowych.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących opisu parametrów ogrodzenia sportowego i jednoznacznego określenia wysokości ogrodzenia ponad terenem. Opis techniczny podaje jako wysokość całkowitą ogrodzenia 5m, przy jednoczesnej wysokości siatki ogrodzeniowej 4m. Natomiast przedmiar robót podaje jako wysokość ogrodzenia 5m przy wysokości słupków równej 4,8m. Ponadto proszę o określenie z jakiego materiału mają być wykonane słupki ogrodzenia. W przedmiarze opisano słupki stalowe, natomiast opis techniczny jako materiał przewiduje aluminium.

Odpowiedź:

Ogrodzenie wysokości 5 m, siatka powlekana, słupki stalowe 5m ocynkowane.

Proszę o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy składaniu ofert.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik