



GMINA FRYSZTAK

woj. podkarpackie

ul. ks. Wojciecha Blajera 20 , 38-130 Frysztak

tel. (017) 2777-110, fax.(017) 2777-920

e-mail: ug@frysztak.pl www.frysztak.pl

Frysztak, 24.01.2017 r.

Nr. sprawy ZOEAS.261.1.2017

Uczestnicy postępowania

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie „**Rozbudowa sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie**”.

Zapytanie 1.

1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, wykonany system podłogi powinien być zgodny we wszystkich 13 parametrach z normą PN EN 14904:2009.
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi np. ARIM SPORT 2.S. zgodnej z normą PN 14904:2009 we wszystkich 13 parametrach.

Odpowiedź:

Ad. 1.


System podłogi na sali gimnastycznej powinien być zgodny z normą PN EN 14904:2009

Ad. 2.

Zamawiający dopuści podłogę systemową z nawierzchnią z parkietu dębowego zgodną z normą PN EN 14904:2009. Zamawiający wymaga aby podłoga sportowa wykonana była na ruszcie drewnianym z warstwą użytkową z parkietu dębowego gatunku I o wymiarach nie mniejszych niż gr.2,20 cm szer. 7 cm dł. 40 cm.

Proszę o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy składaniu ofert.

Z poważaniem


mgr inż. Tomasz Garncański
Sekretarz Gminy