

Gpr.271.5.10.2017

GMINA FRYSZTAK

woj. podkarpackie

ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak

tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920

NIP 819-15-65-087 REGON 690582186

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SIWZ

W związku ze złożonym pytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia pn.: **„Oświetlenie fragmentu drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna-Huta Gogołowska-Kamienica w Cieszynie i Stępinie , gm Frysztak – Etap II”**

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytanie przesłane w dniu 31.07.2017 roku drogą e-mailową:

Pytanie 1:

Czy zastosowane w opisie oprawy oświetleniowe ledowe mają być wyposażone w zintegrowane źródło światła , czy w żarówki ledowe ?

Odpowiedź na pytanie :

Na podstawie art. 38 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2015 roku poz. 2164 z późniejszymi zmianami), odpowiadając na treść pytań Wykonawców zamieszczoną powyżej Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1

Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia wskazał moc maksymalną żarówki jaka była projektowana w pierwotnej wersji (żarówka sodowa) . Natomiast w opisie przewiduje montaż oprawy ledową mając na myśli zastosowanie oprawy oświetleniowej ze zintegrowanym źródłem światła, a nie wyposażoną w żarówkę LED.

Zamawiający uzupełnia opis w tym zakresie:

Liczba led minimum 48 ,
Rozsył światła (fotometria) dobrany do oświetlenia drogi ,
Szczelność komory IP minimum 66
Szczelność komory osprzętu IP minimum 66
Odporność na uderzenia (szkło) IK minimum 08
Odporność aerodynamiczna (CxS) minimum 0,060 m²
Korpus i pokrywa – odlew aluminiowy
Klosz- płaskie szkło
System optyczny drugiej generacji
Możliwość redukcji mocy,
Wyposażona w moduły LED,
Praca przy zachowaniu stałego źródła światła

**WÓJT**
mgr inż. Jan Ziarnik