

**GMINA FRYSZTAK**

woj. podkarpackie

ul. Ks. Wojciecha Błajera 20, 38-130 Frysztak

tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920

NIP 819-15-65-087 REGON 690582186

Frysztak 2018.05.22

Gpr.271.1.23.2018

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SIWZ

W związku ze złożonymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia pn.: „**Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku**” Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytania przesłane w dniu 21.05.2018 roku drogą e-mailową:

**Pytanie 1:**

W związku z przygotowaniem do postępowania przetargowego, proszę o odpowiedź na pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania podbudowy zasadniczej z konstrukcji podatnej (kruszywo) na konstrukcję półsztywną (stabilizacja betonowa)?


**Odpowiedź na pytanie :**

Na podstawie art. 38 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst z 2017 roku poz. 1579 z późniejszymi zmianami), odpowiadając na treść pytań Wykonawcy zamieszczoną powyżej Zamawiający wyjaśnia:

**Ad.1**

Zamawiający informuje , że dopuści zmianę technologii wykonania podbudowy pod warunkiem , że zaproponowane rozwiązanie zapewni nośność jezdni nie mniejszą niż przyjęta z założeń projektowych dla tego typu kategorii dróg ,a zaproponowane rozwiązanie zostanie zatwierdzone przez inspektora nadzoru i autora projektu.

Wykonawca na swój koszt dokona badań podłoża przed rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu w celu potwierdzenia osiągnięcia nośności odpowiadającej kategorii drogi gminnej przy użyciu np. płyty dynamicznej.

  
WÓJT  
mgr inż. Jan Ziarnik