


17

Proj. układ sterująco-zasilający
w skrzyni stacyjnej



Kabel YAKY 4x35mm² o łącznej długości 681m.

Układ sieci TN-C
Układ instalacji TN-S
Ochrona od porażień szybkie wyłączenie napięcia

	Z.P.U.H. "WILMED" inż. Janusz Włodyka 35-604 Rzeszów ul. Niezapominajek 42	
TEMAT	Budowa oświetlenia ulicznego w Kobylu.	DATA
ADRES	KOBYLE gm. Frysztak	10.2012.
OPRACOWANIE	PBW	SKALA
RYСУNEK	Schemat oświetlenia - ze stacji trafo KOBYLE 1.	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ:	inż. Janusz Włodyka E - 172/74	SPRAWDZIŁ: inż. <i>bytych</i> Kopozyski <i>bytych</i>
		3.

Z.P.U.H. "WILMED" Inż. Janusz Włodarka 35-604 Rzeszów ul. Niezapominajek 42		TEMAT	Budowa oświetlenia ulicznego w Kobyle.
ADRES		KOBYLE gm. Fryštak	
OPRACOWANIE		PBW	
RYSUNEK		Projekt zagospodarowania terenu.	
NR RYS.	2.	SKALA	1:1000
DATA		10.2012.	

STAROSTWO POWIATOWE
W STRYZOWIE
ul. Przedlawczyka 15
38-100 STRYZÓW
tel./fax 17 76 40 00 17 76 40 01

- Projektowany słup oświetleniowy S-95 na fundamencie betonowym F-150/200 malowany na kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny, stosować złącza IZK-2, połączenia wewnętrzne YDY3x2,5.
- Projektowana oprawa oświetlenia ulicznego [redacted], II kl. izolacji z redukcją mocy, [redacted] wysięgnik "St" - 1,5m
- Projektowany kabel typu YAKY 4x35mm².
- Projektowane rury ochronne typu DVK 75
- Wszystkie skrzyżowania z wjazdami utwardzonymi wykonać podwierzchnią rury typu SRS 75.

LEGENDA:

STAROSTWO POWIATOWE W STRYZOWIE
ZESPÓŁ ZAGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W STRYZOWIE
Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 125, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
JAK W ZAŁĄCZONEJ OPINII
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)
i geodezyjnej inwestycji powymiarowanej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niekwalifikacji realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć do [redacted] mapę z wynikiem pomiarów powymiarowanych właściwym organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie, a także ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 38, poz. 455).

7. STARYSTY
Inż. Stanisław Rokosz
Stryszów, dnia 11-11-2012
(wzgn. opinii)
Znak: 6650.562.2012

STAROSTWO POWIATOWE W STRYZOWIE
Z up. starosty
Krzysztof Honka
Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa

Załącznik nr 2
do decyzji nr 180.1204
z dnia 23.05.2012
w sprawie:
1. Zatwierdzenia projektu budowlanego
2. Udziału pozwolenia na budowę
bud. obj. drogi par. 14
m. 55000 Fryštak
dla: Grupa Fryštak



