


Schemat oświetlenia



LEGENDA:



- Słup oświetleniowy S-95 sześciokątny ocynkowany gr. 4mm, wysięgnik "St-Y" 1,5m, fundament F-150/200, malowany na kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny, zabezpieczenie opraw 4A, złączki IZK-2.
- Oprawa [redacted] II kl. izolacji z redukcją mocy, źródło światła [redacted] połączenia wewnętrzne YDY 3x1,5.

— — — — — - Proj. kabel YAKY 4x35 o łącznej długości 1223m

Układ sieci TN-C  
Układ instalacji TN-S  
Ochrona od porażień szybkie wyłączenie napięcia oraz II kl. izolacji

Z.P.U.H. "WILMED" inż. Janusz Włodyka 35-604 Rzeszów ul. Niezapominajek 42		
TEMAT	Budowa oświetlenia ulicznego we Frysztaku.	DATA
ADRES	FRYSZTAK ul. Wybickiego	09.2015.
OPRACOWANIE	PBW	SKALA
RYSUNEK	Schemat oświetlenia.	NR RYS.
PROJEKTOWAŁ	[signature]	3

















