



**G M I N A F R Y S Z T A K**  
*woj. PODKARPACIE*  
*ul. ks. Wojciecha Blajera 20,38-130 Frysztak*  
*tel. (17) 2777-110, 2777-022, 2777-903, fax (17) 2777-920*  
*e-mail: ug@frysztak.pl, www.frysztak.pl*

---

Dr.271.3.2020

Frysztak, 24.09.2020 r.

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA**

W związku ze złożonym zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia pn.: „**Przebudowa mostu na potoku Sowina (Lublica) w miejscowości Widacz , w ciągu drogi gminnej Nr 112161 R, w km 0+072**”, Zamawiający, pomimo określenia w SIWZ pisemnego sposobu porozumiewania się udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytania, przesłane w dniu 22.09.2020 r. drogą e – mailową:

#### **Pytanie 1 :**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy PZP proszę o udostępnienie badań geologicznych gruntu.

#### **Odpowiedź na pytanie:**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.), odpowiadając na treść pytania Wykonawcy zamieszczonego powyżej Zamawiający wyjaśnia:

**Ad. 1.** Zamawiający nie dysponuje badaniami geologicznymi gruntu.

Zgodnie z zapisami pkt 1.5.2.2 STWIORB DM-00-00-00 Wykonawca winien wykonać i uwzględnić w cenie kontraktowej badania sprawdzające.

Ustala się, że Wykonawca winien przewidzieć wykonanie 2 sondowań statycznych CPT o głębokości 6,0m obok przyczółków oraz 1 odwiertu o głębokości 12,0m z poziomu korony drogi w odległości 1,5-2,5 m od końca płyty pomostu.

Wójt

( - )

Jan Ziarnik

(Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)